

C. G. Plan Engenharia

Estado:

Respondido

Tipo de Solicitação:

Esclarecimento

Texto:

Bom dia, prezada Comissão Permanente de Licitações.

Em leitura ao Memorial Descritivo, especificamente no item 8.3, é ressaltado:

"Fabricação de calços e reforço conforme projeto na estrutura existente, a retirada e recolocação das terças existentes corrigindo a inclinação da cobertura existente, as tesouras serão mantidas."

Portanto, apreciaríamos em compreender a metodologia construtiva com ao qual será realizado esta atividade, tendo em vista que somente o parágrafo em questão não abrange o "passo a passo" de como suceder na recolocação das terças e como, utilizando um guindaste (compreendido na planilha), manteríamos plenamente a estrutura das tesouras.

Sendo o que tenho para o momento me despeço.

Att,

C. G. Plan Engenharia.

Licitação Relacionada:

Contratação de empresa para execução de obra de engenharia para recuperação da cobertura da ala A da sede da CMBH, incluindo reforço estrutural, substituição de telhado, de sistema de drenagem pluvial e de sistema de linha de vida

Resposta:

Prezada fornecedora,

Em atenção ao pedido de esclarecimento solicitado, encaminho as informações apresentadas pela área técnica demandante:

Conforme o Termo de Referência: **6.5.5.** Caberá à CONTRATADA desenvolver e apresentar o **Planejamento de Execução das Atividades**. **6.5.6.** Os serviços deverão ser realizados mantendo-se sequência lógica de execução. As tarefas devem ser executadas segundo o conceito de encadeamento de atividades (começo, meio e fim), evitando retrabalho e minimizando transtornos aos usuários do prédio. Nesse sentido, caberá à vencedora da licitação apresentar CMBH o passo a passo para a execução da obra.

Atenciosamente,

Emanuela Pilé de Barros Torres

Relatora CMBH

Data da Resposta:

17/09/2021 - 16:38
