

ROBERTO ALVES

Estado:

Novo

Tipo de Solicitação:

Esclarecimento

Texto:

À comissão de licitação

É de nosso objetivo de participar do processo licitatório 02/2023 para fornecimento e instalação de uma cabine de medição blindada e execução das conexões e ligações elétricas, incluindo obras, porém ao analisarmos a documentação disponibilizada no site, ocorreram algumas dúvidas que pedimos esclarecimentos:

- 1) - O Projeto já está aprovado junto a CEMIG?
- 2) - Foi realizado todo estudo de solo p/ aterramento conforme preconiza a ND5.3 / 2021 item 4.7.9 e 4.7.10?
- 3) - O quantitativo de material, bem como alguns itens contidos na planilha, parecem não atender as necessidades do projeto, inclusive o quantitativo de cabos, podendo esse ser resolvido, pegando o preço final do quantitativo necessário e dividir pelo quantitativo disponibilizado na planilha;
- 4) - Não conseguimos identificar no projeto / Não ficou claro o ponto de interligação desse novo ramal de entrada com a S.E existente, se será no disjuntor existente, se será instalado um novo, em seccionadora interna ou outro ponto a ser determinado?
- 5) - O item 6.5.4 do projeto básico, não condiz com a diretrizes de trabalho da CEMIG adotado desde a lei de proteção de dados, sendo esses serviços solicitados apenas pelo preposto da contratante devidamente identificado no sistema;
- 6) - Não conseguimos identificar no escopo / memorial a responsabilidade pelo órgão (CMBH) a responsabilidade pela autorização de supressão das árvores solicitadas
- 7) - Não conseguimos identificar nos projetos apresentados (folha h1 a h7, e projeto básico / memorial descritivo), alguns itens de normas e boas práticas de segurança que podem impactar no custo direto da obra, mesmo sabendo que não são itens exigidos pela concessionária para conexão à rede.
- 8) - Quanto ao Financeiro ainda está faltando a confirmação de algumas cotações, mas inicialmente parece que o valor sugerido / ofertado é incompatível com a realidade da obra.

Diante do exposto, pedimos esclarecimentos do qual aguardamos o breve retorno.

Atenciosamente

Licitação Relacionada:

Contratação de empresa de engenharia para aquisição e instalação da cabine de medição blindada e execução das conexões e ligações com o poste de tomada (média tensão) e transformadores, bem como malha de aterramento, incluindo as obras civis em (continua)
